

**Załącznik nr 2 do SIWZ**  
**(po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy)**

**I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymywanie gotowości serwisowej, nadzór nad sprawnością instalacji elektroenergetycznych, okresowe przeglądy wraz z pomiarami instalacji elektrycznych i urządzeń oraz odrębnie asysta techniczna (pogotowie techniczne) podczas imprez (w tym meczy) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1. Kompleksowa obsługa konserwacyjna urządzeń i instalacji, zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR i warunków gwarancji. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.
2. Konserwacja dotyczy następujących systemów i urządzeń:
  - 1) Przeglądy instalacji poszczególnych struktur sieci:
    - a) Raz w miesiącu przegląd agregatu prądotwórczego 900 kVA;
    - b) Raz w miesiącu przegląd zasilaczy UPS 250 KVA z baterią akumulatorów;
    - c) Raz w miesiącu przegląd rozdzielnic napięcia gwarantowanego 2-polowej 1RIU;
    - d) Raz w miesiącu przegląd Układu Centralnej Baterii CB1 z baterią akumulatorów.
3. Przedmiotem zamówienia jest:
  - 1) wykonywanie wszelkich napraw systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw,
  - 2) przez pojęcie naprawy o której mowa w pkt 1) rozumiane jest usunięcie każdej awarii urządzenia oraz przyczyny jej wystąpienia wraz z wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji bądź urządzenia. Naprawa czyli usunięcie awarii, jest realizowana w całości wraz z uwzględnieniem użytych materiałów i wszelkich części zamiennych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, z tytułu wykonania naprawy, w tym wymiany części zamiennych czy zastosowania materiałów, itp. nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie;
  - 3) zapewnienie stałej całodobowej gotowości do usunięcia awarii, co rozumiane jest przez:
    - a) usunięcie każdej awarii urządzeń, instalacji i systemów w ciągu 24 h od otrzymania zgłoszenia bądź wykrycia awarii;
    - b) w każdym przypadku bez względu na rodzaj instalacji, urządzenia bądź systemu – niezwłoczne podjęcie niezbędnej interwencji (doraźnego rozwiązania problemu) w terminie maksymalnie 2 godzin od otrzymania zgłoszenia, jeżeli awaria zagraża bezpieczeństwu, uniemożliwia lub znacznie utrudnia pracę lub zagraża stratami w mieniu;
  - 4) utrzymywanie (i podanie do wiadomości Zamawiającego), czynnych całą dobę, przez cały okres obowiązywania umowy, następujących kanałów łączności:
    - a) przynajmniej dwóch telefonów komórkowych,

- b) przynajmniej jednego fax'u;
  - c) przynajmniej jednego adresu e-mail;
  - 5) Zamawiający wymaga aby po usunięciu awarii wykonawca przedstawił pisemny raport z opisem wykonanych czynności,
  - 6) Protokół odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT musi zawierać każdorazowo między innymi:
    - a) wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu;
    - b) protokoły pomiarowe dotyczące wykonanych pomiarów, tam gdzie jest to niezbędne;
    - c) potwierdzenie sprawności i gotowości wszystkich systemów i urządzeń do pracy.
4. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego i osób wykonujących dla niego czynności, obejmujące postępowanie w przypadku awarii.

## **II. Pogotowie techniczne podczas imprez organizowanych na stadionie.**

1. Podczas imprez (w tym meczy) organizowanych na Stadionie asysta techniczna/pogotowie techniczne polega na:
- a) utrzymania w pełnej sprawności wszystkich systemów energetycznych i sieci;
  - b) przygotowanie obiektu do obsługi imprezy (w tym meczu);
  - c) sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów zasilania stadionu,
  - d) załączenie niezbędnych układów i obwodów zasilających;
  - e) po zakończeniu imprezy wyłączenie układów i odbiorników;
  - f) dyżurze w trakcie trwania imprezy – tak aby reakcja na awarię była natychmiastowa.

**Wyżej wymienione instalacje i systemy obsługują budynek i teren Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonecznej 1.  
Systemy te objęte są gwarancją do lipca 2018 r.**

MARCIN POCHODOLICZ

WICEPREZES ZARZĄDU  
Bogusława Janowicz

PREZES ZARZĄDU  
Adam Popławski