



**STADION MIEJSKI**  
W BIAŁYMSTOKU

Białystok dn. 27 września 2016 r.

L.dz. 1520/2016

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, iż w dniu 26 września 2016 r. wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED na Stadionie Miejskim w Białymstoku”.

Treść zapytania wraz z odpowiedzią poniżej:

**Pytanie**

W specyfikacji technicznej dostawy i montażu opraw oświetlenia w punkcie 2 oprawa led 80w -27 kpl podana jest moc oprawy jako 40 w. Proszę o podanie czy jest to prawidłowy zapis.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do SIWZ – Specyfikacja Techniczna dostawy i montażu opraw oświetlenia, w pkt. 2, tabela dotycząca opraw LED 80W – 27 kpl – w parametrach omyłkowo została podana moc 40W. Zamawiający dokonuje zmiany treści w/w załączniku na prawidłową wartość mocy oprawy: 80W.*

PREZES ZARZĄDU  
*Adam Popławski*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Bogusława Janowicz*

KIEROWNIK STADIONU

*Paweł Tymcio*

REFERENT  
ds. administracyjnych  
*Agnieszka Kurciewicz*

Stadion Miejski Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok  
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000452595; NIP 5423230046;  
REGON 200763186; Wysokość kapitału zakładowego: 32 822 000,00 zł  
e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl tel: 85 654 86 80, kom: 796 650 000; fax: 85 654 87 15